

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F

G

H



武陵大道

图例说明

电缆沟

充电桩



充电桩

0.5m

0.75m

5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

新修电缆沟20米

香樟移栽 CPWC50-2

新增充电桩室外箱变

2xCPV

电箱

说明

政协充电桩：120kW充电桩4座，车位8个，车位长度5米，宽2.5米，占地100平方米，新建电缆沟0.5米*0.6米*20米，车位离电缆沟0.75米，电缆沟离围墙0.5米，占地35平方米，总面积占地135平方米。

??



湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司

湖南乐善新能源常德武陵区政协充电桩工程

设计

设计阶段

批准

设计

制图

审核

比例

日期

校核

图号

图号

政协充电桩平面布置公示图

图号