

关于“芷兰公馆二期”住宅小区供配电设备布置的意见

常德市恒鑫置业有限公司开发的“芷兰公馆二期”住宅小区项目，国网常德供电公司客户服务中心已经于 2021 年 9 月答复供电方案。依据《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T36040-2018）《湖南省新建住宅小区供配电设施建设技术标准》（DBJ43/T367-2020）《常德市新建住宅小区供配电设施建设技术导则》《20KV 及以下变电所设计规范》（GB50053）等国家标准和行业标准，供电方案明确该住宅小区项目的公用供配电设备（含环网柜、配电变压器等）设置在地上一层。该住宅小区项目总体规划应按供电方案统筹分配、协调安排公用供配电设备的位置场地和管线通道，并符合安全可靠、经济合理、技术先进、维护方便的要求。

2022 年 11 月 28 日

