


洞庭大道加油站总平面公示图



说明:

- 设计依据:
 - 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021
 - 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
 - 《总图制图标准》GB/T50103-2010;
- 本图尺寸以米为单位。
- 本站混凝土地面的具体做法遵照现行标准《石油化工企业厂区竖向布置工程施工及验收规范》SH/T3529-2018的各项规定进行施工。
- 站区路面坡向站外放坡度1.0%，卸油平台不放坡。
- 该站连接城市给水管网；供电接市政。
- 品牌柱及进出口灯箱位置暂定，品牌柱现场确定的位置不能影响车道的使用及车辆转弯半径。
- 站区部分面积可种植草坪等进行绿化，但不得种植油性植物。
- 建筑红线为建设方提供，放线施工前，须经有关部门审批。
- 若设计标高与实际标高不符，可根据施工现场调整。
- 若用地中有架空电缆，需交付电力公司迁改，原场地地下管道由甲方和市政协商改道。
- 本站按二类防雷设计，建筑耐火等级为二级。

主要技术经济指标

序号	名称	单位	数量	备注
1	规划总用地面积	m²	4521.38	
2	总建筑面积	m²	1172	
	站房	m²	532	
	罩棚	m²	640	(仅计入一半面积)
3	建筑占地面积	m²	1519	罩棚算全面积
4	建筑密度	%	33.6	
5	容积率	—	0.26	
6	绿地率	%	9.6	
7	充电停车位	辆	24	
	普通停车位	辆	5	内部员工使用

设备一览表

序号	设备编号	设备名称	数量	规格及型号 (mm)	容积 (m³)	火灾类别	材质	备注
01	V0101	0#	1台	SF双层油罐 ø2600X7870	40	丙类	内:Q235B外: FRP	
02	V0102	92#	1台	SF双层油罐 ø2600X9820	50	甲类	内:Q235B外: FRP	
03	V0103	95#	1台	SF双层油罐 ø2600X9820	50	甲类	内:Q235B外: FRP	
04	V0104	98#	1台	SF双层油罐 ø2600X5970	30	甲类	内:Q235B外: FRP	
05	J-1~4	加油机	4台	IC卡潜油泵型、带油气回收功能				

备注: 本加油站油罐区内设有4个埋地卧式SF双层油罐(1个40m³ 0#柴油罐、1个30m³ 98#汽油罐、1个50m³ 95#汽油罐、1个50m³ 92#汽油罐)，折算后油罐总容积为150m³(柴油罐容积折半计入油罐总容积)，属二级加油站。

图 例

	新建建筑		用地红线
	围墙		绿化
	停车位		电动车停车位

中舜国际工程设计有限公司 China-shun International Engineering Design Co., Ltd		建设单位	常德市金禹水利投资有限公司		
		项目名称	常德市金禹水利投资有限公司洞庭大道加油站		
项目经理	薄真真	项目编号		设计阶段	施工图
审定				专 业	总 图
审核	薄真真			图 号	ZT-01
校核	郭铁			比 例	1:100
设计	黄天宇			行 业	
证书编号	A261012237			日 期	2023.05
				版 次	R0

精确施工 注意安全 图纸保密 不得外传

